



BETRIFFT:

Art.-Nr. 020.00.115: isolierter ausziehbarer Teleskop-Einreissshaken

PRÜFZERTIFIKAT

Die Unterzeichner, GROUPE LEADER SAS – France, bescheinigen, dass diese Ausrüstungen die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden haben in Übereinstimmung mit:

Norm ICE 60855 (isolierende schaumgefüllte Rohre),
Norm IEC 61235 (isolierende Hohlrohre)

○ **Modelltest:**

Tests werden ausgeführt gemäss Schema II Paragraph 5 (IEC 60855)
Tests werden ausgeführt gemäss Schema 2 Paragraph 7 (IEC 61235)

○ **Routinetest:**

Alle Rohre werden folgenden Routinetests unterzogen:

- Äussere Sichtkontrolle
- Nichtleitender Test:
 - 100 kV/30cm für schaumgefüllte Rohre
 - 50 kV/30cm für Hohlrohre

○ **Musterprüfung:**

Die Musterprüfung soll folgendermassen im Rohrbündel durchgeführt werden:

- Massprüfung
- Mechanische Prüfung
- Nichtleitender Test nach Wasserkontakt

Michael STEEN
Manager Forschung und Entwicklung

15/10/2013